

文化資產價值評估報告

主旨 林務局南投林區管理處所轄建物文化資產價值評估

發佈時間 110年4月17日

發佈單位 南投縣政府文化局

評估標的地址：南投縣水里鄉民生路140巷5號。

一、評估日期：110年4月15日

二、出席委員：翁徐得委員、黃丈展委員、莊建德委員

三、委員意見彙整：

(一) 本建築為木造建築，於民國44年建築完成，當時林業發達時代，又是林業單位的建築，採用優良的木構造是自然的趨勢。

(二) 木構造結構完整，屋前簷下木柱有白蟻為害，木構造的木柱墩部多已腐壞，應儘速進行補強修復，左側為原有編竹夾泥牆辦公室隔間，應予保留。

(三) 建議盡量依目前建物樣貌進行修復，不宜改變建築外觀型式。可將輕鋼架天花板拆除，使檜木天花板外露。





評估結果：南投縣水里鄉民生路 140 巷 5 號具有文化資產價值。